

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján



Sorszám: **039**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **5181**

HAWLE R1 típusú földfeletti tűzcsap, KTB("C típus"), ejtőköpenyes, kivitel; 2B-1A/2B-2A kimenő-, karimás csatlakozással DN 100; PN16

- Kivitel: EN 14384 szerint
- Csőtakarás: 1.00, 1.25, 1.50

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az NMÉ alapján:

Tűzbiztonsági eszköz, rögzített tűzoltó készülék, kód:10

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értesítési címe:

HAWLE ARMATUREN GMBH, D-83395 Freilassing, Liegnitzer Straße 6., Németország

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

(1+) rendszer Emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező építési termékek (29)

(4) rendszer Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező csövek, tartályok és ezek segédanyagai (28)

5. A műszaki értékelést végző szervezet neve:

OFI - Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik, A-1030 Wien, Franz Grill-Straße 5, Arsenal Objekt 213, Ausztria

A kiadott Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány száma és dátuma: 1085-CPR-0300 (2018.02.21)

6. A kijelölt tanúsító szervezet neve (1+) rendszer esetén:

-

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmények:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
nyomásállóság, tömítettség	1,5xPN	1085-CPR-0300
vízátbocsátás 1bar nyomáskülönbségnél, azaz kv érték	teljesíti a EN 14384 szabvány követelményeit	

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Szentendre, 2020.10.21.

.....

Balogh József KIR-, műszaki vezető

