

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján



Sorszám: 153

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **4000E1 / 4700E1, 4000E2 / 4700E2, 4000E3 rövid / 4700E3 hosszú**

E1-, E2-, E3 karimás tolózár kék színű Resicoat R4 epoxi bevonattal, DN50-DN600; PN10 / PN16

- Kivitel: EN 1074-1 és -2 szerint
- Karimák: EN 1092-2 szerinti
- Beépítési hossz: rövid EN 558-1 GR14; hosszú: EN 558-1 GR15
- Anyagminőség nyomástartó elemek: gömbszén grafitos öntöttvas EN 1563 szerint
- Korrozóvédelem: GSK szerinti epoxi - porbevonattal

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése a a 305/2011/EU rendelet (Construction Products Regulation, CPR rendelet) alapján:

Vízellátási és csatornázási rendszerek elzárására való alkalmazás

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értesítési címe:

HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft., H-Szentendre, Dobogókői út 5.

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

(1+) rendszer Emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező építési termékek (29)

(4) rendszer Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező csövek, tartályok és ezek segédanyagai (28)

5. A műszaki értékelést végző szervezet neve:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
A kiadott Nemzeti Műszaki Értékelés száma és dátuma: A-98/2016 (2023.03.10.)

6. A kijelölt tanúsító szervezet neve (1+) rendszer esetén:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
A kiadott Nemzeti Műszaki Értékelés száma és dátuma: A-98/2016 (2023.03.10.)

Nemzeti Népegészségügyi Központ; 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6

Ivóvízhasználatra nyilvántartásba vételi határozat száma és dátuma: **E1:** 43365-5/2020/KTEF; **E2:** NNK 43375-5/2020/KTEF (2020.10.12)

Budapesti Fővárosi Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174

Ivóvízhasználatra nyilvántartásba vételi határozat száma és dátuma: **E3:** BP/PNEF-TKI/02870-2/2019 (2019.11.05)

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmények:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
nyomásállóság, tömítettség	1,5xPN	A-98/2016
emberi fogyasztásra szánt vízre gyakorolt hatás (1+) rendszer esetén	teljesíti a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet követelményeit	

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Szentendre, 2023.03.10.

.....
Balogh József
M&KIR-, műszaki vezető

